

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente  
de la Région de Bruxelles-Capitale



Ce document est à transmettre à la prévention (classement)

Ce document sera classé dans le dossier en attente d'une éventuelle demande

**PV de réunion**

Compte-rendu de l'entrevue du : 13/02/18 A la caserne : EM

Nom de l'Officier / de l'Assistant de Prévention: Mme Feltouh

Nom de la / des personne(s) rencontrée(s) : Van Speybroeck

Adresse du lieu concerné ou situation cadastrale : Ves J. de Greef, 3

Dossier existant ? 1980.0623 Officier traitant : Smolders

**Résumé succinct de l'entrevue :**

1. Description du projet :

Bornats scolaire

2. Grandes options définies (par exemple : 2 escaliers demandés, sortie de secours supplémentaire, sprinklage, détection, ou avis défavorable !)

→ Suivent permanence incendie et s.

- 2 cages d'escaliers min. ok.

- largeur de 1 m car existant => propose une 3e cage d'escalier

Ce document ne constitue qu'une information donnée de bonne foi qui n'engage pas le SIAMU.  
Un rapport officiel fixera les mesures demandées.

- Je souhaite que le dossier me soit attribué : oui / non
- Un P.V. de l'architecte suivra : oui / non

Signature de l'officier: