

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp



Dit document doorgestuurd worden naar de preventie(klassering).

Dit document zal geklasseerd worden in het dossier in afwachting van een eventuele aanvraag.

Verslag van de vergadering:

Datum vergadering: ... 2/3/17 Plaats van vergadering: EM

Naam van de officier / van de preventie-assistent: ... Miguel

Naam van de aanwezige persoon/personen: ... Vander Gaten

Adres van de plaats of kadastrale gegevens: ... Av. Nekkegat 17 Ukkel

Bestaand dossier ? ... 2004.0154 Behandeld officier: ... Brunen

Beknopt verslag van de samenkomst:

- Beschrijving van het project: Verbouwing + uitbreiding school "DE IRIS" - kluisdool
R+1 → R+2 + Vleugel landrecht R+1.
in totaal 240 leerlingen.
R → polyvalentiefunctie 1. kleuters 2. lagere school
technisch school + atelier
- Belangrijke punten (bij voorbeeld: 2 trappen gevraagd, bijkomende nooduitgang, sprinklers, detectie of ongunstig advies!)
3 trappen - tegenwoordig 2 trappen 1 buiten trap. trappen → kokers 1V + koppel
3 brandhokken → 1 op speelplaats.
! Indetie nieuwe deel → KB.
Dak → dak Brand t.
1 Vals plafond evacuatie wegen schied 1/2 h.
Bas van lift op 2^{de} verdiep.
Aluminium, evacuatie wegen ...
VV, PICTS
L evacuatie wegen
Hoeftels 2/min. + knopen.
Bakken → water

Dit document is louter informatief, de gegevens worden in goed vertrouwen gegeven maar deze zijn niet bindend voor de DBDMH. Alleen een officieel rapport zal de gevraagde maatregelen bepalen.

- Ik wens dat het dossier verder door mij behandeld wordt: ja / nee
- Een P.V. van de architect volgt: ja / nee

Handtekening v/d officier: