

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale



Ce document est à transmettre à la prévention (classement)
Ce document sera classé dans le dossier en attente d'une éventuelle demande

PV de réunion

Compte-rendu de l'entrevue du : 30/10/2018 A la caserne : HELI

Nom de l'Officier / de l'Assistant de Prévention: MOREAS

Nom de la / des personne(s) rencontrée(s) : LARDINOIS

Adresse du lieu concerné ou situation cadastrale : Dilbeek 1

Dossier existant ? 1982. 1992 Officier traitant : MOREAS voir /68
2017

Résumé succinct de l'entrevue :

1. Description du projet : construction neuve d'une école fondamentale (cat. 3)
plans modifiés.
2. Grandes options définies (par exemple : 2 escaliers demandés, sortie de secours supplémentaire, sprinklage, détection, ou avis défavorable !)
 - Sât. secours R+1
 - distances d'évac : 30-45-80 m
 - accessibilité véhicules pompiers : prolonger la zone de stationnement côté rue Nathieu Pauwels de ± 25 m le long de la façade.
 - hydrants à vérifier (tous les 100 m minimum)
 - salle de sport : escalier desservant le +1 : → porte CF au RDC
→ exterieure 1 m²
→ vestiaire non-compartimentée au +1

Ce document ne constitue qu'une information donnée de bonne foi qui n'engage pas le SIAMU.
Un rapport officiel fixera les mesures demandées.

- Je souhaite que le dossier me soit attribué : oui / ~~non~~
- Un P.V. de l'architecte suivra : ~~oui~~ / non

Signature de l'officier:

Moreas