

BESCHRIJVENDE FICHE BRANDPREVENTIEMAATREGELEN

In te vullen door de aanvrager

Gedetailleerde en volledige beschrijving toevoegen opgemaakt door de architect in geval van complex project

DATUM en HANDTEKENING van de aanvrager

ADRES WAAR AANVRAAG BETREKKING OP HEEFT			
Ref. vorig dossier			
Benaming:	ANGELUS: nieuwbouw		
Straat, nr.:	ROODEBEEKSESTEENWEG		
Gemeente, postcode:	Sinte-Lambrechts-Woluwe	Kadaster:	
Korte beschrijving van het project:			
.....			
..... nieuwbouw van een kinderdagverblijf, kleuterschool en lagere school in 1 gebouw			
.....			
A – Aantal en Categorie van het/de Gebouw(en) volgens Basisnormen (KB 12/07/2012):			
<input checked="" type="checkbox"/> LAAG 1__ <input type="checkbox"/> MIDDELHOOG __ __ <input type="checkbox"/> HOOG __ __ <input type="checkbox"/> INDUSTRIEEL A – B – C _____			
B – Aantal verdiepingen: 0 +2 Hoogte laatste verdieping t.o.v. de straat* 7,37 m			
* hoogteverschil tussen laatste bewoonde verdieping en het straatniveau toegankelijk voor de brandweer			
C – Hoofdbestemming van iedere verdieping:			
-1: sportzaal + fietsenparking			
00: kinderdagverblijf + kleuterschool			
00: refter + lagere school + kleuterschool			
00: lagere school + administratie			
D – Plaats van de constructies:			
<input type="checkbox"/> afstand tussen het/de gebouw(en) en de openbare weg: ..6..m		<input type="checkbox"/> Achterkant gebouw	
<input type="checkbox"/> afstand tussen het/de gebouw(en) en het aangrenzende gebouw: .18.m		<input type="checkbox"/> Aanpalend	
E – Compartimentering en Evacuatie			
1) Beschrijving van de compartimentering:			
Aard compartiment	Oppervlakte (m²)	Aantal uitgang(en)	Afm. van de uitgangen
1: sportzaal	454m²	2	320cm
2: fietsenstalling + kelder	667m²	2	386cm
3: gelijkvloers & kleuters +1	1.098m²	8 & 2	1158cm & 286cm
4: refter +1	312m²	2	386cm
5: lagere school +1 & niveau +2	1.140m²	2 & 2	386cm & 286cm
6:			
<input checked="" type="checkbox"/> zaal/zalen toegankelijk voor het publiek: capaciteit:100.....personen			
2) Verticale circulatie:			
- Aantal: ..2.....trappenhuizen, ..2.....liften,roltrappen			
- Afmetingen (breedte, diepte) en afstanden tussen de trappenhuizen:			
trap 1: l:699 b:415cm, trap 2: l:480 b:270cm afstand tussen trappenhuizen: 36m			

F – Bouwelementen en hun eigenschappen R, E en/of I				
Onderdelen	Materiaal	R, E en/of L	Brandreactie	Deuren/ Luiken EI1
Structuren	beton - staal	REI 120	A1	
Verticale wanden	silicaatsteen	REI 120	A1	EI30
Horizontale wanden	beton - pur - chape	REI 120	A1 - B, S2, d0 - A1	
Plafond	beton / gipsplaat	REI 120 / 60	A1 / A1	
Verticale kokers	silicaatsteen	REI 60	A1	EI30
Horizontale kokers	/			
Wand trappenhuis	betonstenen of beton	REI 120	A1	EI30
Gevels (isolerend)	beton - pur - beton	REI 120	A1 - B, S2, d0 - A1	EI30
Daken	beton - pur - groendak	REI 120	A1 - B, S2, d0 - A1	

G – Technische lokalen en hun eigenschappen				
Onderdelen	Materiaal	R, E en/of L	Brandreactie	Deuren/ Luiken EI1
Wand Parking	/			EI30
Wand Liftmachine	beton	REI 120	A1	EI30
Wand Stookplaats	betonsteen	REI 120	A1	EI30
Wand Lokaal gas	betonsteen	REI 120	A1	EI30
Wand Lokaal HS	betonsteen	REI 60	A1	EI30
Wand Lokaal Afval	betonsteen	REI 60	A1	EI30

H – Technische Installaties, risico-installatie	
1) Type en vermogen verwarmingsinstallaties:	gasketel 128 kWATT
2) Ventilatie technische kokers:	natuurlijke ventilatie
3) Type en vermogen ventilatie parking:	/
4) Type en vermogen ventilatie van lokalen en kelderverdieping:	natuurlijke ventilatie
5) Installaties met specifiek risico: /	
<input type="checkbox"/> zonnepanelen <input type="checkbox"/> HS cabine <input type="checkbox"/> warmtekrachtkoppeling <input type="checkbox"/> noodgenerator <input type="checkbox"/> ups <input type="checkbox"/> aëraulische installatie:	
6) Gezamenlijke keuken:	in compartiment refer: opwarm-keuken
7) Stockage brandbare en/of explosieve materialen:	/

I – Brandbestrijdingsuitrustingen en- middelen	
<input checked="" type="checkbox"/> Noodverlichting:	
<input checked="" type="checkbox"/> Signalisatie en reglementaire pictogrammen:	
<input type="checkbox"/> Rookafvoerinstallaties / EFC: /	
<input type="checkbox"/> Brandkranen	
<input checked="" type="checkbox"/> Haspels en Hydranten	2/ verdiep van 30m lengte
<input checked="" type="checkbox"/> Brandblusapparaten	1/150m2
<input type="checkbox"/> Sprinkler	/
<input checked="" type="checkbox"/> Detectietoestellen	: <input type="checkbox"/> BD punctueel <input type="checkbox"/> BD gedeeltelijk <input checked="" type="checkbox"/> BD algemeen
<input type="checkbox"/> Middelen voor melding, waarschuwing, alarm:	sirenes / drukknoppen / centrale met doormelding
<input type="checkbox"/> Commandopost brandweermannen:	/

Varia :