

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor de kinderopvang.

Koninklijk Besluit van 2014/03/28 (B.S. 2014/04/23) betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Advies van de brandweer

Het nazicht van de plannen, door u aangevraagd, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. De inrichting moet met een veiligheidsverlichting uitgerust worden. Deze moet voldoende vermogen bezitten om een gemakkelijke ontruiming mogelijk te maken, automatisch en onmiddellijk in werking treden bij uitvallen van het normale net en gedurende minstens één uur na de onderbreking in werking kunnen blijven.
Zodra de normale stroom uitvalt, treedt zij automatisch en binnen 1 minuut in werking. Haar autonomie bedraagt minimaal 1 uur.
Deze veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van:
 - NBN EN 60598-2-22 : bijzondere eisen - verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
 - NBN EN 50172 : noodverlichtingssystemen voor vluchtwegverlichting.
 - EN 1838 : Toepassing veiligheidstechniek veiligheidsverlichting
2. De uitgangen en nooduitgangen moeten aangeduid worden met de wettelijke pictogrammen (K.B. van 17/06/1997, bijlage II); deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn vanaf gelijk welk punt van de inrichting en verlicht zowel door de gewone verlichting als de veiligheidsverlichting.
3. Er moeten draagbare snelblussers met 6 liter water van type AB voorzien worden, a rato van 1 snelblusser per 150 m².
De snelblussers moeten in goede staat gehouden worden door een jaarlijks nazicht en onderhoud.
4. De elektrische installaties van de inrichting (de veiligheidsverlichting inbegrepen) moeten nagezien worden door een persoon of organisme erkend door het Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Er moet een gunstig gevolg gegeven worden aan de in het keuringsverslag vermelde opmerkingen.
5. Alle lokalen van het kinderdagverblijf waar kinderen zich bevinden moeten voorzien zijn van autonome rookmelders (optisch type – dient uitgerust te zijn met een ingebouwde batterij met een levensduur van meer dan vijf jaar of aangesloten te zijn op het elektrisch stroomnet) die doot BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification) of een gelijkaardig erkend Europees organisme gecertificeerd werden.

Conclusie

Dit is een gunstig verslag indien aan bovenstaande opmerkingen voldaan wordt.

Hoogachtend,

Het wnd. Officier-diensthoofd,

Kol. Ing. T. du BUS de WARNAFFE

Helihavenlaan, 15 1000 Brussel

www.firebru.irisnet.be

De Officier,

Maj. D. VANDEPUTTE

Preventie Tel 02 208 84 30 / Fax 02 208 84 40

Email prev@firebru.irisnet.be