

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst  
Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp



Dit document doorgestuurd worden naar de preventie(klassering).

Dit document zal geklasseerd worden in het dossier in afwachting van een eventuele aanvraag.

**Verslag van de vergadering:**

Datum vergadering: ...18/4/11... Plaats van vergadering: ...EM...

Naam van de officier / van de preventie-assistent: ...Moreas...

Naam van de aanwezige persoon/personen: ...Vaegeneire (arch)...

Adres van de plaats of kadastrale gegevens: ...rue St. Hubert 12

Bestaand dossier ? ...1983, 1946... Behandeld officier: .....

**Beknopt verslag van de samenkomst:**

1. Beschrijving van het project: Gemeenschapsonderwijs - internaat (106)  
basisschool  
gem. functies

Verbouwing + uitbreiding

2. Belangrijke punten (bij voorbeeld: 2 trappen gevraagd, bijkomende nooduitgang, sprinklers, detectie of ongunstig advies!)

- geen menging tussen de 3 functies
- 8 m toegangsweg tussen de waite gebouwen
- aanbudetoegang (niet voor stg?) langs andere straat
- uitbreiding van gebouw met coningewoning (+1 verdiep)
- 2 TH per BL van de klassen (mag buitentrap zijn)
- mag te bijkomende of internaat LG of NG is
- internaat: geen quadruplex toegestaan → alle dienen naar de evacuatie weg / TH Rf (indien LG) . Bestaande betonnen trap.
- afstand 125 gvdh 8 m of EI 120
- kelder volledig compartimenteren

Dit document is louter informatief, de gegevens worden in goed vertrouwen gegeven maar deze zijn niet bindend voor de DBDMH. Alleen een officieel rapport zal de gevraagde maatregelen bepalen.

- Ik wens dat het dossier verder door mij behandeld wordt: ja / ☒ nee
- Een P.V. van de architect volgt: ja / ☒ nee

Handtekening v/d officier:

*Am*